

CB off 1-leder

Skjermet endeavslutning for 1-leder offshore kabel

CB er endeavslutninger på 6/10 - 12/20 kV kabel for tilkobling til standardiserte 630A gjennomføringer på brytere, trafoer og motorer.

Produktet leveres komplett i sett av tre stk. med spesialutformet kabelsko produsert etter DIN 46235 industrinorm. Det er viktig at kabelskoen presses med bakker som er produsert etter samme norm. Se datablad for pressbakker. For mer detaljer om montasje se MB 048.

T-kontaktene kan også benyttes for 3 og 4-leder kabel når de kombineres med ombygningsett fra 3 og 4 til 1-leder.

*** Godkjent berøringsikker.**

Produktet har utvendig ledende sjikt som jordes ved montasje.

*** Produsert i silikongummi.**

Dette gir stor tverrsnittsfleksibilitet, optimale isolasjonsegenskaper og lett montasje.

*** Muliggjør kappetesting**

Kabelens skjerm isoleres fra jord uten å frakoble T-kontakten. Dette fordi T-kontaktens ytre ledende sjikt har separat jordforbindelse som enkelt skilles fra kabelens skjerm.



CB montert i Siemens bryter type 8DJ-10

6/10 kV (12 kV)	12/20 kV (24kV)	Benevnelse 1-leder	El.nr.
25 mm ² Cu	25 mm ² Cu	CB off 12/24 3x1x25-2C	11 318 24
35 mm ² Cu	35 mm ² Cu	CB off 12/24 3x1x35-2C	11 318 25
50 mm ² Cu	50 mm ² Cu	CB off 12/24 3x1x50-2C	11 318 26
70 mm ² Cu	70 mm ² Cu	CB off 12/24 3x1x70-2C	11 318 27
95 mm ² Cu	95 mm ² Cu	CB off 12/24 3x1x95-2C	11 318 28
120 mm ² Cu		CB off 12 3x1x120-2C	11 318 29
	120 mm ² Cu	CB off 12 3x1x120-3C	11 318 32
150 mm ² Cu	150 mm ² Cu	CB off 24 3x1x150-3C	11 318 30
185 mm ² Cu	185 mm ² Cu	CB off 12/24 3x1x185-3C	11 318 34
240 mm ² Cu	240 mm ² Cu	CB off 12/24 3x1x240-3C	11 318 35
300 mm ² Cu	300 mm ² Cu	CB off 12/24 3x1x300-3C	11 318 36

*** I produktfamilien finnes forskjellig tilleggsutstyr.**

-Tilleggskontakt for ekstra kabel.

-10 kA berøringsikker overspenningsavleder.

-Skjøteplugg.

-Testadapter.

-Jordingsadapter.

*** Produktet er testet og godkjent etter VDE 0278 og Cenelec HD629**